

Dichiarazione di Conformita'

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

**Art. 2/M - 2/MX - 2/MP - 2/MPX - 2/SP - 2/SPX - 2/ML - 2/MLX
2/PP - 2/PX - 2/Y - 2/YX - 2/N - 2/NX - 2/L - 2/LX**


**(CASSETTE DN 70 A SERVIZIO IDRANTI
SOPRASUOLO/SOTTOSUOLO)**

Sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- UNI 10779: 2014 – "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio";
- UNI 9487: 2006 – "Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa";
- UNI 804: 2020 – "Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili";

Varallo, 22/05/2015 - agg.29/03/2021

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com